

**GMINA SZCZUCZYN**  
pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn  
NIP 719-155-67-22  
REGON 450669766

### ZAPYTANIE nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”

Pytania:

**1. Przebudowa ulicy Nastawna N0-N3 (Nr dr. 104248).**

- a) jakiej grubości należy wykonać warstwę wiążącą
  - wg przekroju normalnego z projektu zamiennego - 4cm
  - wg poz. 13 przedmiaru robót – 6cm

**2. Przebudowa ulicy Nadstawna T0-T2 (Nr dr. 104248)**

- a) jakiej grubości należy wykonać warstwę wiążącą
  - wg przekroju normalnego z projektu zamiennego - 4cm
  - wg poz. 13 przedmiaru robót – 6cm
- b) zgodnie z przekrojem normalnym z projekt zamiennego warstwę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać na całym odcinku, natomiast przedmiar robót tego nie odzwierciedla.  
Prosimy o zwiększenie ilości robót w poz. 5 (koryto pod stabilizację) i poz. 11 przedmiaru robót.

Szczuczyn, dnia 25.03.2016 r.

**Gmina Szczuczyn**  
ul. Pl. 1000-lecia 23  
19-230 Szczuczyn

RI.271.02.2016

### Zainteresowani oferty

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 1 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn**”, udziela następującej odpowiedzi:

#### Odpowiedzi:

1. Przebudowa ulicy Nadstawnej N0-N3 (Nr dr. 104248).
  - a) Warstwę wiążącą przebudowywanej ulicy Nadstawnej na odcinku N0-N3 należy wykonać zgodnie z załączonym projektem zamiennym, tj. o grubości 4 cm.
2. Przebudowa ulicy Nadstawna T0-T2 (Nr dr. 104248)
  - a) Warstwę wiążącą przebudowywanej ulicy Nadstawnej na odcinku T0-T2 należy wykonać zgodnie z załączonym projektem zamiennym, tj. o grubości 4 cm.
  - b) Warstwę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać na całym odcinku, w związku z czym, należy to ująć w składanej ofercie oraz kosztorysie ofertowym. Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany ilości wskazanych w przedmiarze gdyż dokument ten załączony jest jedynie w celach poglądowych.

***W związku z faktem, iż udzielona odpowiedź nie modyfikuje znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.***

**GMINA SZCZUCZYN**  
pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn  
NIP 719-155-67-22  
REGON 1420669766

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Kuczyński*